



Kraków, dnia 3 lipca 2025 r.

Znak sprawy: **DA-271-14/2025**

STRONA INTERNETOWA WYKONAWCY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

pn. **„Dostawa wraz z montażem agregatu prądotwórczego FD 40 F-Q lub równoważnego”.**

1. Zamawiający - Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk; al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków - informuje, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. **„Dostawa wraz z montażem agregatu prądotwórczego FD 40 F-Q lub równoważnego”**. Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 Wykonawcy: **GEN SYSTEM Sp. z o.o.; ul. Krzeptówki 133, 34-500 Zakopane** z ceną ofertową brutto **85 412,65 zł**.
Uzasadnienie: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzi wobec niego podstawa do wykluczenia z udziału z postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert:
 - 1) odrzucono ofertę nr 1 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowe ELEM Leszek Wodziński ; 45-325 Opole, ul. Światowida 6 ponieważ urządzenie KJ POWER EPT 45K nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, w szczególności:
 - Pojemność silnika wynosi 4,087 l przy wymaganej pojemności 2,5l +/-10%,
 - Pojemność zbiornika paliwa wynosi 105 l, przy wymaganej pojemności 200 l +/-10%.
 - 2) odrzucono ofertę nr 2 Wykonawcy: FAST GROUP Sp. z o.o ; Al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa ponieważ Zamawiający nie mógł sprawdzić czy oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie przesłał karty produktu, a w przekazanej informacji brak jest kilku istotnych informacji, w szczególności o:
 - autonomii dla 100% obciążenia,
 - potwierdzeniu spełnienia norm i dyrektyw: Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE lub równoważna, Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE lub równoważna, Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE lub równoważna, Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE lub równoważna, ISO 8528 1/2018, PN ISO 8528 5/2022 lub równoważna, PN EN ISO 8528 13:2016 lub równoważna, PN EN 60204 1 lub równoważna
 - dwóch wlewach paliwa wewnątrz obudowy,
 - czterech punktach podnoszenia z zawieszami,
 - wysuniętych płozach ułatwiających mocowanie do podłoża;
 - 3) odrzucono ofertę nr 4 Wykonawcy: SUMERA MOTOR Sp. z o.o. Sp.k.; 34-120 Andrychów, ul. Przemysłowa 50 ponieważ urządzenie SMG-40VM-S nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, w szczególności:
 - Waga agregatu bez paliwa 750 kg przy wymaganej wadze 1000 kg +/-100 kg,

- Wymiary D x S x W 1960x870x1450 przy wymaganych wymiarach 2170x1020x1800 mm (+/-10% do każdego parametru),

Dodatkowo w załączonej karcie produktu brak informacji o ilości wlewów paliwa.

3. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 24.06.2025 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: zamowienia@iop.krakow.pl wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto	Model agregatu
1.	Przedsiębiorstwo Handlowe ELEM Leszek Wodziński 45-325 Opole ul. Światowida 6	77 490,00 zł	KJ POWER EPT 45K
2.	FAST GROUP Sp. z o.o Al. 3 Maja 12 00-391 Warszawa	134 346,75zł	Hercules D/P41P
3.	GEN SYSTEM Sp. z o.o. ul. Krzeptówki 133 34-500 Zakopane	85 412,65 zł	FD 40 F-Q
4.	SUMERA MOTOR Sp. z o.o. Sp.k. 34-120 Andrychów ul. Przemysłowa 50	67 035,00 zł	SMG-40VM-S

Sporządzono 1 egz.:

1 egz. – Aa.

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Przesłano mailem do Wykonawców.